НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный №РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.нсопб.рф, e-mail:nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР.179.Н.00445** 033239

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ОГНЕЗА» (ООО «ОГНЕЗА»), ОГРН: 1117746409208 Юридический адрес: 127410, город Москва, шоссе Алтуфьевское, дом 31Б, помещение II комната 1, РОССИЯ. Фактический адрес: 195030, город Санкт-Петербург, улица Коммуны, дом 67, РОССИЯ, телефон: +74997097739 адрес электронной почты: spb@ogneza.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ОГНЕЗА» (ООО «ОГНЕЗА») Юридический адрес: 127410, город Москва, шоссе Алтуфьевское, дом 31Б, помещение II комната 1, РОССИЯ. Фактический адрес: 195030, город Санкт-Петербург, улица Коммуны, дом 67, РОССИЯ, телефон: +74997097739, адрес электронной почты: spb@ogneza.com

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Ланта Центр" (ОС ООО "Ланта Центр"), 115088, город Москва, улица Шарикоподшипниковская, дом 4 корпус 4, тел. (495) 675-85-81, факс (495) 675-85-81, ОГРН 1137746804612, Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.179 от 19.07.2018 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Материал огнезащитный рулонный «М-КОР» из огнеупорного кремнеземного (керамического) волокна, толщиной от 2 мм до 3 мм, плотностью 200 кг/м3, выпускаемый по ТУ 23.20.14-011—92450604-2017

Серийный выпуск

код ОК 034 (ОКПД 2) **23.20.14**

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ (наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30244-94 (п.6, Метод I). Группа негорючих (НГ) материалов.

код ТН ВЭД ЕАЭС

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний №Д22-03-31/1 от 31.03.2022 г. ИЛ ООО "Ланта Центр", свидетельство НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.179 от 19.07.2018 г, 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, корп. 4

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № ЦОТК.RU.МК009.К000135 выдан ОС ООО " Лаборатория Стандартов ", рег.№ ЦОТК ИДВ0.RU.ОС.МК009

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 31.03.2022 г. по 30.03.2027 г.

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) (подпись, инициалы, фамилия) **К.А. Константинов**

Эксперт (эксперты) (подпись, инициалы, фамилия) **Д.Ю. Леонов**

ЗАО «Опцион», Москва, 2015 г., «Вся Лицензия» № 05 05 09 ... РФ. ТЗ № 702. Тел.: (495) 726 47-42. www.opcion.ru