

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ68.В.03121

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0021222

Общество с ограниченной ответственностью «ОБМ» (ООО «ОБМ»)
Адрес: 603037, РОССИЯ, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Федосеенко, дом 6, литер Л, помещение 2.
ОГРН: 1165275035056. Телефон: +78314129890, факс: +78314129890, e-mail: sales@alternativa-gc.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ОБМ» (ООО «ОБМ»)
Адрес: 603037, РОССИЯ, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Федосеенко, дом 6, литер Л, помещение 2.
ОГРН: 1165275035056. Телефон: +78314129890, факс: +78314129890, e-mail: sales@alternativa-gc.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (ООО «ПСК»). Юридический адрес: 121351, г. Москва, улица Ивана Франко, дом 46, 5 этаж, помещение I, комн. №1 и №1а. Фактический адрес: 115054, РОССИЯ, город Москва, ул. Дубининская, 33, Б, тел. +7(495)481-33-40, e-mail: info@pskpb.ru. ОГРН: 1117746604502. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ПБ68 выдан 29.04.2015г. Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Состав огнезащитный на органической основе «EXPERT FIRE-OM», выпускаемый по ТУ 20.30.22-002-03866154-2018.
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД-2: 20.30.22.110

код ЕКПС:

АТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон N 123 от 22 июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117 ФЗ, от 02.07.2013 N 185 ФЗ, от 23.06.2014 N 160 ФЗ, от 13.07.2015 N 234 ФЗ, от 03.07.2016 N 301 ФЗ). ГОСТ 53295-2009 с изм. №1 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности». Группа огнезащитной эффективности, согласно приложению №1 на одном листе (бланк № 0008512).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № ППБ-297/11-2018 от 22.11.2018 г., ИЛ ООО "Пожарная Сертификационная Компания", рег. № ТРПБ.RU.ИН90 от 29.04.2015 г. Акт анализа состояния производства № 493-СС/11-2018 от 08.11.2018 г., проведен ОС ООО "Пожарная Сертификационная Компания", рег. № РОСС RU.0001.11ПБ68 выдан 29.04.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 26.11.2018 по 25.11.2023

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

подпись

подпись

Е.Н. Горбачев
инициалы, фамилия

М.С. Белов
инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ68.В.03121

(обязательная сертификация)

№ 0008512

Приложение №1
Группа огнезащитной эффективности продукции

Огнезащитное покрытие в следующем составе:

- Грунт марки «ГФ-01» (ГОСТ 25129-82), с толщиной сухого слоя не менее 40 мкм;
- Состав огнезащитный на органической основе «EXPERT FIRE-OM» с толщиной сухого слоя не менее 0,75 мм (расход состава, установленный изготовителем 1,2 кг/м² без учета потерь);
- при испытании на стальной колонне двутаврового сечения №20 (ГОСТ 8239-89) с приведенной толщиной металла 3,4 мм - время достижения критической температуры образца 500°С не менее 45 мин. (обеспечивает 5-ю группу огнезащитной эффективности)
- Грунт марки «ГФ-021» (ГОСТ 25129-82), с толщиной сухого слоя не менее 40 мкм;
- Состав огнезащитный на органической основе «EXPERT FIRE-OM» с толщиной сухого слоя не менее 1,65 мм (расход состава, установленный изготовителем 2,64 кг/м² без учета потерь);
- при испытании на стальной колонне двутаврового сечения №45 (ГОСТ 8239-89) с приведенной толщиной металла 5,8 мм - время достижения критической температуры образца 500°С не менее 90 мин.



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)


подпись


подпись

Е.Ч. Горбачев
инициалы фамилия

М.С. Белов
инициалы, фамилия