

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04.РАБ0

www.nsopb.pf, e-mail: nsopb@nsopb.ru



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ*

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.353.1.0036

038026

(номер сертификата соответствия)

(уникальный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «К7», (ООО «К7»). ОГРН: 116659011459.
Юридический адрес: 620902, Россия, Свердловская область, город Екатеринбург, проспект
Космонавтов, строение 11 Б, помещенный №4. Фактический адрес: 620901, Россия, Свердловская
область, город Екатеринбург, проспект Космонавтов, строение 11 Б, литера Т.
Телефон: +7 343 363 03 23, e-mail: info@ojskor.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «К7» (ООО «К7»). ОГРН: 116659011459.
Юридический адрес: 620902, Россия, Свердловская область, город Екатеринбург, проспект
Космонавтов, строение 11 Б, помещенный №4. Фактический адрес: 620901, Россия, Свердловская
область, город Екатеринбург, проспект Космонавтов, строение 11 Б, литера Т.
Телефон: +7 343 363 03 23, e-mail: info@ojskor.ru

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Лаборатория
Стандартов" (ООО "Лаборатория Стандартов"). Юридический адрес: 109443, Россия г.
Москва, Волгоградский пр-кт, д. 135, корпус 3, этаж 3, пом. 3А, рабочее место 3У,
тел. +7 (495) 500-55-38, факс +7 (495) 500-95-38, ОГРН 1187746994984,
Свидетельство № НСОПБ.РАБ0.RU.ЭО.ПР.353 от 18.08.2022 г.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Покрытие из эмали «ОНЕКОР ПРОТЕКТ», в составе согласно Приложению на бланке
№010399, выпускаемое ООО ТУ 20.59-010-639-2023
Серийный номер.

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых продукция сертифицирована)

ГОСТ Р 53295-2009 Средства защиты для вертикальных конструкций.
Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности.
Приложение Б «Метод огневого испытания стальной колонны с
огнезащитой при вертикальном напылении» (См. Приложение на бланке
№010399)

код ОК 034 (ОКПД 2)
20.59.59код ТН ВЭД ЕАЭС
3824 99 700 0**ПРОВЕДЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ И
ИЗМЕРЕНИЯ)**

Протоколы испытаний № ПИ2024/12-04/2-ЛС от 04.12.2024 г., № ПИ2024/12-04/3-ЛС от
04.12.2024 г. ООО «Лаборатория Стандартов», свидетельство НСОПБ
РАБ0.RU.ЭО.ПР.353 от 18.08.2022 г, 141108, Московская обл., г.о. Щелково, г. Щелково, ул.
Щелковская, стр. 1, корпус 1, склад железобетонный, пом.1
Анализа состояния производства №431 от 21.10.0000 г.
Срок действия сертификата 2с

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ
ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

ТУ 20.59-010-639-2023 «Эмаль полиакриловая огнезащитная вспучивающаяся «ОНЕКОР
ПРОТЕКТ»

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 04.12.2024 г. по 03.12.2029 г.



Руководитель
заместитель руководителя
(подпись, инициалы, фамилия)

А.В. Матюшкин

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Ю.А. Зуева

* Действие сертификата соответствия проверяется по QR-коду
в Федеральном реестре СМИ
«Общественное Министерство пожарной безопасности» www.nsopb.pf



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04.РАБ0

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.353.В.00360
(номер сертификата соответствия)

010399

(серийный номер бланка)

Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)

Покрытие из эмали «ОГНЕКОР ПРОТЕКТ» (ТУ 20.59.59-01-2019-2021) с толщиной сухого слоя не менее 0,15 мм (расход, установленный изготовителем - не менее 1,0 кг/м², без учета технологических потерь), нанесенный согласно Инструкции по нанесению № 001 на грунт-эмаль «НЕВА ЖД-1530» (ТУ 20.30.12-008-20569966-2021) с толщиной сухого слоя не менее 0,08 мм (расход, установленный изготовителем - не менее 0,30 кг/м², без учета технологических потерь) при испытании на стальной колонне двутаврового сечения 51, с приваренной толщиной металла 3,4 мм обеспечивает время достижения критической температуры 500°C не менее 120 минут.

Покрытие из эмали «ОГНЕКОР ПРОТЕКТ» (ТУ 20.59.59-01-2019-2021) с толщиной сухого слоя не менее 0,74 мм (расход, установленный изготовителем - не менее 1,0 кг/м², без учета технологических потерь), нанесенный согласно Инструкции по нанесению № 001 на грунт-эмаль «НЕВА ЖД-1530» (ТУ 20.30.12-008-20569966-2021) с толщиной сухого слоя не менее 0,08 мм (расход, установленный изготовителем - не менее 0,30 кг/м², без учета технологических потерь) при испытании на стальной колонне двутаврового сечения 30Б с приваренной толщиной металла 3,5 мм обеспечивает время достижения критической температуры 500°C не менее 45 минут.



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.В. Матюшкин

Ю.А. Зуева