



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00377/21

Серия **RU** № **0328759**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121351, Российская Федерация, город Москва, улица Ивана Франко, дом 46, помещение I, комната № 1, № 1А, этаж 5. Адрес места осуществления деятельности: 115054, Российская Федерация, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3). Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 31.10.2011 года. Орган по аккредитации Федеральная служба по аккредитации. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «КРОЗ» (ООО «КРОЗ»). Место нахождения (адрес юридического лица): 117105, РОССИЯ, город Москва, Варшавское шоссе, дом 1, строение 1-2, комната 27. Основной государственный регистрационный номер: 1027739428353. Телефон: +74952152015. Адрес электронной почты: osk@croz.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «КРОЗ» (ООО «КРОЗ»). Место нахождения (адрес юридического лица): 117105, РОССИЯ, город Москва, Варшавское шоссе, дом 1, строение 1-2, комната 27. Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 242603, РОССИЯ, Брянская область, Дятьковский район, город Дятьково, улица Луначарского, дом 19, корпус 4. Основной государственный регистрационный номер: 1027739428353.

ПРОДУКЦИЯ Средство конструктивной огнезащиты для стальных конструкций, выполненное из комбинированного огнезащитного покрытия «ИЗОВЕНТ-М» (ТУ 5769-016-54737814-2007 с изм.2), состоящего из состава огнезащитного «ПВК-2002» (ТУ 5765-005-54737814-2002 с изм.1), толщиной влажного слоя не менее 1,22 мм (расход состава, установленный изготовителем - не менее 1,52 кг/м², без учета потерь) и материала базальтового огнезащитного рулонного кашированного алюминиевой фольгой с одной стороны «ВБОР-20-1Ф» (ТУ 5769-014-54737814-2014 с изм.1), плотностью не менее 80 кг/м³, толщиной 20 мм, выпускаемое в соответствии с Технологическим регламентом № 27/5765 «Технологический регламент по монтажу комбинированного огнезащитного покрытия «ИЗОВЕНТ-М».

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 6806 10 000 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Отчета сертификационных испытаний ППБ-523/06-2021 от 30.06.2021 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90). Акта анализа состояния производства № 416-СС/05-2021 от 12.05.2021 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.11ПБ68).
Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» (с Изменением N 1), пункты 3.4, 6.1. Средство огнезащиты при испытании на стальной колонне двутаврового сечения №20 (ГОСТ 8239-89) с приведенной толщиной металла 3,4 мм, предварительно покрытой грунтом ГФ-021 (ГОСТ 29129-82), толщиной сухого слоя не менее 50 мкм - время достижения критической температуры образца 500°C не менее 150 мин. (обеспечивает 1-ю группу огнезащитной эффективности). Условия хранения: материал базальтовый огнезащитный рулонный кашированный алюминиевой фольгой с одной стороны «ВБОР-20-1Ф» - 12 месяцев со дня изготовления, состав огнезащитный «ПВК-2002» - 6 месяцев со дня изготовления. Срок службы огнезащитного покрытия - не менее 20 лет, при соблюдении требований Технологического регламента № 27/5765.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 30.06.2021
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

ПО 29.06.2026

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Грицкий Николай Михайлович
(Ф.И.О.)

Голубева Дарья Львовна
(Ф.И.О.)