



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00850/24

Серия RU № 0405118

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности», место нахождения: 187021, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Тосненский район, ГОРОДСКОЙ ПОСЕЛОК ФЁДОРОВСКОЕ, ПРОЕЗД 1-Й ВОСТОЧНЫЙ, ДОМ 10, КОРПУС 1, адрес места осуществления деятельности: 187021, РОССИЯ, Ленинградская обл, Тосненский р-н, гп Фёдоровское, проезд 1-й Восточный, дом 10, корпус 1, регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ74 от 28.12.2015, телефон: +78123095072, адрес электронной почты: info@csrc.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "К7", место нахождения: 620902, РОССИЯ, Свердловская область, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, СТ. 11 Б, ПОМЕЩ. 74, адрес места осуществления деятельности: 620902, РОССИЯ, Свердловская обл, г Екатеринбург, пр-кт Космонавтов, строение 11 Б, литера Т, ОГРН: 1096659011459, Номер телефона: +7 3433630323, адрес электронной почты: info@ok7.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "К7", место нахождения: 620902, РОССИЯ, Свердловская область, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, СТ. 11 Б, ПОМЕЩ. 74, адрес места осуществления деятельности: 620902, РОССИЯ, Свердловская обл, г Екатеринбург, пр-кт Космонавтов, строение 11 Б, литера Т.

ПРОДУКЦИЯ

Средства огнезащиты стальных конструкций: покрытие на основе огнезащитной эмали марки «ОГНЕКОР ПРОТЕКТ», толщиной сухого слоя 3,8 мм (расход 5,8 кг/м², без учета потерь) смонтированная согласно Технологической инструкции № 001 от 30.08.2023 «Эмаль огнезащитная вспучивающаяся «ОГНЕКОР ПРОТЕКТ» поверх грунтовки марки «ГФ-01» (выпускаемой по ГОСТ 25129-2020), толщиной сухого слоя 0,05 мм с финишным покрытием эмалями марки «ОГНЕКОР FPL01» (выпускаемой по ТУ 20.30.12-011-63938859-2023), толщиной сухого слоя 0,08 мм (расход 0,8 кг/м², без учета потерь), выпускаемый по ТУ 20.59.59-010-63938859-2023 «Эмаль огнезащитная вспучивающаяся «ОГНЕКОР ПРОТЕКТ».

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3824 99 700 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЮ

Технического регламента Евразийского экономического союза «Об объектах, подлежащих обязательному пожаротушению» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола № НМ93-072/03-2024, выданного 29.03.2024, протокола № НМ93-073/03-2024, выданного 29.03.2024 испытательным центром «СЗРЦ ТЕСТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» RA.RU.21НМ93-072/03-2024, акта анализа соответствия производства № 027-СС/02-2024, выданного 27.02.2024 органом по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» ТРПБ.RU.ПБ74 от 28.12.2015, Лесин Сергей Николаевич, Альварес Лилия Нургизовна.

Схема сертификации 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53295-2009 Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности (пункты 3.4 и 6.1). При испытании на сжатой колонне двутаврового сечения № 20Б1 по ГОСТ Р 57837-2017 (с приведенной толщиной металла 3,4 мм) обеспечивает время достижения критической температуры 500°C на образце не менее 90 минут (обеспечивает 3-ю группу огнезащитной эффективности). Условия хранения: вертикально в закрытой упаковке и в помещении (под навесами), соответствующих группе ОЖ2 по ГОСТ 15150-69 в части воздействия климатических факторов (при температурах от -25°C до плюс 35°C). Срок хранения – 12 месяцев. Срок годности – 12 месяцев. Срок службы огнезащитного покрытия не менее 10 лет. Сертификат соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с 26.12.2023г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 29.03.2024 ПО 28.03.2029

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

М.П.

Зинина Александра Константиновна (Ф.И.О.)

Прокопеня Артем Константинович (Ф.И.О.)